

## Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям

Регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004 № 861

1 этап. Подача заявки на технологическое присоединение, выдача проекта договора ТП, заключение договора ТП		
1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение: а) очно - в офис обслуживания потребителей; б) письменно - заказным письмом с уведомлением в) для заявителей до 150 кВт имеется возможность подачи заявки по электронной форме на сайте ООО «РСК» через Личный кабинет	При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке	6 рабочих дней после получения заявки
1.2. Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору (для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт)		5 рабочих дней с даты получения заявки
*При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором (для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт) Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей	
1.3. Направление (выдача) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями	Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей	15 дней со дня получения заявки;
	В случае отсутствия сведений (документов)	30 дней с даты получения недостающих сведений

	В случае необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором	не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором техусловий
1.4. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор		30 дней со дня получения заявителем проекта договора.
1.4.а Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора		В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. 5 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП
1.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем.		не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора

**2 этап. Выполнение работ уведомление сетевой организации, осмотр и ввод в эксплуатацию электроустановок, подача напряжения**

<p>2.1. Оплата заявителем услуг по договору об осуществлении технологического присоединения</p>		<p>В соответствии с условиями договора</p>
<p>2.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором</p>		<p>В соответствии с условиями договора</p>
<p>2.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором ТП</p>		<p>В соответствии с условиями договора</p>
<p>2.4. Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов</p>	<p>Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов:</p> <p>а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;</p> <p>в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, присмо-слаточных и иных испытаний;</p> <p>г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики</p>	<p>После выполнения технических условий</p>
<p>2.5. (для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт) При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-</p>	<p>Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения</p>	<p>В течение 2 дней со дня получения от заявителя</p>



диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов		
2.6. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки	в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов
	В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий	
	Повторный осмотр электроустановки заявителя	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
2.7.а Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре.	Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления	
2.8. (В случаях присоединения мощности от 160 до 670 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно; для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт) Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией	Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления	в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя

осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства		
2.9. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме	В день проведения проверки
2.10. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах:  для заявителей максимальной мощностью до 150 кВт.	Акт о выполнении технических условий в письменной форме выдаются заявителю	3-дневный срок после проведения осмотра
для заявителей максимальной мощностью от 150 до 670 кВт;  для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт;	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей	5-дневный срок после проведения осмотра
2.11. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий:  для заявителей максимальной мощностью до 150 кВт.	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей	В день проведения осмотра
для заявителей максимальной мощностью от 150 до 670 кВт;  для заявителей максимальной мощностью свыше 670 кВт;	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий
2.12. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение		В соответствии с условиями договора

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

### 3 этап. Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям

3.1. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей

В соответствии с условиями договора

3.2. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию

В письменной или электронной форме

В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию.